

## Contenimento del rischio biologico

<b>Allegato XLVII</b> Misure di contenimento	<b>2 livello</b>	<b>3 livello</b>	<b>4 livello</b>
1) La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	<b>NO</b>	<b>Raccoman dato</b>	<b>SI</b>
2) L'aria immessa e l'aria estratta dalla zona di lavoro devono passare per un ultrafiltro (HEPA) o consimile	<b>NO</b>	<b>SI, sull' aria estratta</b>	<b>SI, sull'aria immessa ed estratta</b>
3) L'accesso deve essere limitata alle persone autorizzate	raccoman dato	<b>SI</b>	<b>SI, attraverso la camera di compensazione</b>
4) La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	<b>NO</b>	Raccoman dato	<b>SI</b>
<b>5) Specifiche procedure di disinfezione</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
6) La zona di lavoro deve essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	<b>NO</b>	Raccoman dato	<b>SI</b>
7) Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	raccoman dato	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>8) Superfici idrorepellenti e di facile pulitura</b>	<b>SI</b> per il banco di laboratorio	<b>SI anche per l'arredo e il pavimento</b>	<b>SI anche per i muri ed il soffitto</b>
9) Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	raccoman dato	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>10) Deposito sicuro per agenti biologici</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
11) Finestra di ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	raccoman dato	Raccoman dato	<b>SI</b>
12) I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	<b>NO</b>	Raccoman dato	<b>SI</b>
13) I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Ove opportuno	<b>SI</b> quando l'infezione è veicolata dall'aria	<b>SI</b>
14) Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse degli animali	raccoman dato	<b>SI</b> (disponibile)	<b>SI</b> Sul Posto
<b>15) Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b> sterilizzazione
16) Trattamento delle acque reflue	<b>NO</b>	Facoltativo	Facoltativo